



품질검사성적서



발 급 번 호 : 17B1227074
 시 료 명 : 초속경 시멘트
 업 체 명 : (주)유니온
 의 회 인 : 정 진 우
 주 소 : 충북 청주시 상당구 가덕면 상장인차로 27

성 과 이 용 목 적 : 품질관리용

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연 번	시험·검사종목	단 위	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
					자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	안정도 (오토클레이브 팽창도)	%	KS L 5107 - 2001	0.05	토목품질시험 기술사 06179020020R	신유길		하상원	
2	분말도	cm ³ /g	KS L 5106 - 2009	5.760					
3	응결시간	초결 분	KS L 5103 - 1996	28					
		종결 분		35					
4	압축강도	3시간	KS L 5105 - 2007	28.1					
		1일		35.3					
		3일		42.0					
		7일		46.6					
		28일		51.5					

끝.

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

원본대조필



2018년 02월 02일

재단법인 **한국건설산업품질연구원**

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel: (031)322-0325~7 Fax: (031)322-1099



유의사항 : 책임기술자 및 시험·검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.