



품질검사성적서



발 급 번 호 : 17B1227076
 시 료 명 : 초속경 시멘트 콘크리트
 업 체 명 : (주)유니온
 의뢰 인 : 정진우
 주 소 : 충북 청주시 상당구 가덕면 상장인차로 27

성과이용목적 : 품질관리용
 시료채취자 : (주)유니온 정진우

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연 번	시험·검사종목	단 위	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자		
					자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명	
1	압축강도	2시간	N/mm ²	KS F 2405 - 2010	26.1	토목품질시험 기술사 06179020020R	신유길		하상원	
		3시간	N/mm ²		33.9					
		1일	N/mm ²		40.6					
		3일	N/mm ²		45.4					
		7일	N/mm ²		50.8					
		28일	N/mm ²		55.4					
2	휨강도	3시간	N/mm ²	KS F 2408	5.3	신유길		하상원		
		1일	N/mm ²	- 2016	6.1					
3	길이변화율 (7일)	A법	%	KS F 2562 - 2004	0.057	신유길		하상원		
4	블리딩률	%	KS F 2414 - 2015	0.00						


[배 합 비]

(단위 : kg/m³)

초속경시멘트	잔골재	굵은골재	물	지연제
400	637	1140	170	1.2

끝.

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2018년 02월 22일

재단법인 **한국건설산업품질연구원**

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel: (031)322-0325~7 Fax: (031)322-1096



유의사항 : 책임기술자 및 시험·검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.